



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Сектор за инспекцијски надзор
Одељење за инспекцију опреме под притиском
Београд
Број: 314-01-00038/1/2023-09
Датум: 4.7.2023. године

07 JUL 2023

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Записник је сачињен дана 4.7.2023. године у 11 часова у просторијама Инспекције опреме под притиском, Омладинских бригада 1 Београд, у предмету вршења

☐ контролног

☐ канцеларијског

инспекцијског надзора у погледу провере да ли опрема под притиском испуњава услове и захтеве утврђене техничким прописима

Инспекцијски надзор је извршио инспектор:

Име и презиме: Слободан Стојановић

Број службене легитимације: 21-03/03

Инспекцијски надзор је извршен као:

☐ самосталан

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је:

☐ Регистровани субјекат

☐ Правно лице

Пословно име и назив: РАС ГАС Крагујевац

ПИБ: 109358565

Матични број: 21168165

Заступник / одговорно лице: Зоран Миловановић

Функција: директор

ЈМБГ: 2901959720023

Седиште: Крагујевац, Војводе Путника 70

Пословна јединица: Складиште течног нафтног гаса у Баљевцу, ул. Милутина Вујовића 2

Контакт: Мирјана Груборовић, 0654960000

Код надзираног субјекта у току контролног инспекцијског надзора није вршена процена ризика.

Инспекцијски надзор је започет дана 4.7.2023. године у 8,00 часова, а завршен дана 4.7.2023. године у 11,00 часова.

Инспекцијски надзор је извршен у просторијама Инспекције опреме под притиском, Омладинских бригада 1 Београд.

Инспекцијски надзор је покренут:

☐ по службеној дужности;

По представци- Министарства заштите животне средине, број 532-02-03206/7/2021-3, са захтевом за давање мишљења о испуњености услова дефинисаних прописима безбедности опреме под притиском

Налог за инспекцијски надзор

☐ Не

Сходно члану 16. став 9. Закона о инспекцијском надзору (Службени гласник РС бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018), за контролни инспекцијски надзор се не издаје налог.

Надзирани субјект:

☐ није обавештен о предстојећем инспекцијском надзору јер се исти спроводи у просторијама инспекције, у циљу контроле извршења мера наложених записником број 314-01-00038/2023-09 од 26.4.2023. године.

Инспекцијски надзор је почео:

☐ предузимањем прве радње инспектора с тим циљем, јер налог за инспекцијски надзор, у складу са законом, није издат

2. Предмет инспекцијског надзора

Складиште течног нафтног гаса у Баљевцу, ул. Милутина Вујовића 2

Опрема под притиском: складишни резервоари за течни нафтни гас и цевовод, према списку опреме достављеном од стране надзираног субјекта.

Предмет надзора је утврђивање извршења мера које су наложене надзираном субјекту у оквиру ванредног инспекцијског надзора.

Мере су наложене:

☐ записником број 314-01-00038/2023-09 од 26.4.2023. године.

3. Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку

Радње предузете ради утврђивања чињеница

Утврђено је следеће:

- Записник са наложеним мерама надзираном субјекту је уручен 11.5.2023.

- Надзирани субјект, до истека рока одређеног записником а ни до дана закључења записника о контролном инспекцијском надзору није доставио доказе о извршењу наложених мера.

- Надзирани субјект није доставио на увид пројектну документацију технолошке целине складишта за ТНГ.

- Надзирани субјект није доставио техничку документацију за опрему под притиском.

- Надзирани субјект није доставио доказ да је извршио прегледе и испитивање резервоара за ТНГ ф.б. 4925 и ф.б. 4926.

- Надзирани субјект није доставио на увид документацију о прегледу и испитивању цевовода ниског нивоа опасности, ф.б. ГФ 88,9РПР 4925/4926 и ф.б. ГФ 88,9РРР 4925/4926.

- Надзирани субјект није доставио на увид документацију о испитивању вентила сигурности.

4. Утврђено чињенично стање

Опис откривених незаконитости

Незаконитост:

Н1. Надзирани субјект није доставио на увид пројектну документацију технолошке целине

Докази:

Д1. Надзирани субјект није доставио на увид пројектну документацију технолошке целине складишта течног нафтног гаса

Правни основ: Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14, 95/18- др. закон, 40/2021 и 35/2023 - др. закон); Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Службени гласник РС“, број 114 од 30. новембра 2021.).

Незаконитост:

Н2. Надзирани субјект није извршио периодични преглед опреме под притиском

Докази:

Д2. Надзирани субјект није доставио на увид записнике и ревизионе листове о периодичном прегледу опреме под притиском ф.б. 4915 и ф.б. 4926 и записнике о прегледу и испитивању цевовода ф.б. ГФ 88,9РПР 4925/4926 и ф.б. ГФ 88,9РРР 4925/4926.

Правни основ: Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14, 95/18- др. закон, 40/2021 и 35/2023 - др. закон); Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Службени гласник РС“, број 114 од 30. новембра 2021.).

Незаконитост:

Н3. Надзирани субјект није извршио евидентирање промена у подацима за опрему под притиском

Докази:

Д3. Увидом у Централни регистар опреме под притиском (ЦРОПП), утврђено је да се за опрему под притиском наведену у списку опреме, не води РАС ГАС као власник/корисник.

Правни основ: Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14, 95/18- др. закон, 40/2021 и 35/2023 - др. закон); Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Службени гласник РС“, број 114 од 30. новембра 2021.).

Незаконитост:

Н4. Надзирани субјект није доставио техничку документацију за опрему под притиском

Докази:

Д4. Надзирани субјект није доставио техничку документацију за опрему под притиском ф.б. 4915 и ф.б. 4926, која је наведена у списку опреме под притиском

Правни основ: Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14, 95/18- др. закон, 40/2021 и 35/2023 - др. закон); Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Службени гласник РС“, број 114 од 30. новембра 2021.).

Незаконитост:

Н5. Надзирани субјект није извршио испитивање вентила сигурности

Докази:

Д5. Надзирани субјект није доставио техничку документацију о извршеном испитивању вентила сигурности

Правни основ: Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14, 95/18- др. закон, 40/2021 и 35/2023 - др. закон); Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Службени гласник РС“, број 114 од 30. новембра 2021.).

5. Мере за отклањање незаконитости

У складу са својим надлежностима, у случају да надзирани субјект у остављеном року не изврши мере за отклањање незаконитости које су утврђене записником, инспектор опреме под притиском је овлашћен да предузме даље мере у складу са чланом 27. Закона о инспекцијском надзору (Службени гласник РС бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018).

6. Примедбе на записник

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је састављен у три истоветна примерка, од којих се један примерак доставља надзираном субјекту, а два примерка су за потребе инспекције.

Записник закључен у 11 часова, 4.7.2023. године.

Републички инспектор опреме под притиском



Слободан Стојановић

Достављено:

- надзираном субјекту
- у списе предмета